



Республика Коми  
Прилузский район  
с. Лойма

**РЕШЕНИЕ  
КЫВКОРТОД**

**30 сентября 2019 года**

**№ 4-38/4**

**О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  
сельского поселения «Лойма» от 30.01.2014 г. № 4-23/1 «Об утверждении схемы  
теплоснабжения сельского поселения «Лойма»**

**Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О  
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от  
22.02.2012 № 54 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и  
утверждения», администрация сельского поселения «Лойма»**

**РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета муниципального образования сельского поселения «Лойма» от 30 января 2014 года № 4-23/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Лойма» следующие изменения:

1. В пункт 1.4. главы 1 в приложении к решению «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения сельского поселения «Лойма» Прилузского района Республики Коми до 2028 года» дополнить таблицами 1.4.4, 1.4.5 согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию в местах, установленных решением Совета сельского поселения «Лойма».

Глава сельского поселения «Лойма»

И.Г.Куликова

Согласовано:  
Глава администрации  
МО МР "Прилузский"  
Е.В. Неестерюк  
"20" 08 2019



УТВЕРЖДАЮ:  
Исполнительный директор  
АО "Коммунальник"  
Д.А.Карпович  
"20" августа 2019г.



Температурный график 95/70  
при температуре наружного воздуха -34 °С

Котельная: "Лойма" с.Лойма

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
8	40,20	34,50
7	41,30	35,10
6	42,40	35,80
5	43,40	36,40
4	44,50	37,10
3	45,50	37,70
2	46,50	38,30
1	47,50	38,90
0	48,50	39,50
-1	49,50	40,10
-2	50,50	40,70
-3	51,50	41,30
-4	52,50	41,80
-5	53,50	42,40
-6	54,50	43,00
-7	55,40	43,50
-8	56,40	44,10
-9	57,30	44,60
-10	58,30	45,10
-11	59,20	45,70
-12	60,20	46,20
-13	61,10	46,70
-14	62,00	47,30
-15	63,00	47,80
-16	63,90	48,30
-17	64,80	48,80
-18	65,70	49,30
-19	66,70	49,80
-20	67,60	50,30
-21	68,50	50,80
-22	69,40	51,30
-23	70,30	51,80
-24	71,20	52,30
-25	72,10	52,80
-26	73,00	53,20
-27	73,90	53,70
-28	74,70	54,20
-29	75,60	54,70
-30	76,50	55,10
-31	77,40	55,60
-32	78,30	56,10
-33	79,10	56,50
-34	80,00	57,00

Согласовано:  
Глава администрации  
МО МР "Прилузский"  
Е.В. Нестерюк  
"10" 08 2019



УТВЕРЖДАЮ:  
Исполнительный директор  
АО "Коммунальник"  
Д.А.Карпович  
"10" августа 2019г.



Температурный график 95/70  
при температуре наружного воздуха -34 °С

Котельная: "Коржа" п.Коржинский

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
8	40,20	34,50
7	41,30	35,10
6	42,40	35,80
5	43,40	36,40
4	44,50	37,10
3	45,50	37,70
2	46,50	38,30
1	47,50	38,90
0	48,50	39,50
-1	49,50	40,10
-2	50,50	40,70
-3	51,50	41,30
-4	52,50	41,80
-5	53,50	42,40
-6	54,50	43,00
-7	55,40	43,50
-8	56,40	44,10
-9	57,30	44,60
-10	58,30	45,10
-11	59,20	45,70
-12	60,20	46,20
-13	61,10	46,70
-14	62,00	47,30
-15	63,00	47,80
-16	63,90	48,30
-17	64,80	48,80
-18	65,70	49,30
-19	66,70	49,80
-20	67,60	50,30
-21	68,50	50,80
-22	69,40	51,30
-23	70,30	51,80
-24	71,20	52,30
-25	72,10	52,80
-26	73,00	53,20
-27	73,90	53,70
-28	74,70	54,20
-29	75,60	54,70
-30	76,50	55,10
-31	77,40	55,60
-32	78,30	56,10
-33	79,10	56,50
-34	80,00	57,00

